

**ООО «КБ-НС»**  
РФ, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 10, лит. АЭ  
ИНН 7814500171  
КПП 781401001

### **Отзыв по датчику RHP-2W22-LCD.**

В июле 2015 ООО «КБ-НС» приобрёл в компании ООО «ОЛИЛ Северо-Запад» Датчик влажности/температуры, выходной сигнал 0-10V, 2% точности (монтаж на стену) с дисплеем, артикул RHP-2W22-LCD.

С августа 2015г датчик RHP-2W22-LCD был введен в эксплуатацию в испытаниях на высокую температуру влажность. В климатической камере температура достигала +50 °С, а влажность до 100%. За 4 месяца непрерывной работы прибор стабильно выполнял свои обязанности. Измерял температуру и влажность, передавал в требуемом виде выходной сигнал и демонстрировал показания по средствам LCD-дисплея.

Важным преимуществом при использовании RHP-2W22-LCD выявлено то, что датчик выдает сигнал, в пределах допустимых погрешностей, соответствующий именно 0-10V (0...100%). Его не зашкаливает свыше этих значений, показания визуализируются без искажений и скачков.

С уважением,  
Начальник службы сервиса  
Инженер по автоматизации  
ООО «КБ-НС»  
Маланча Олег.  
т. +7(812)496-60-02  
mail: to@kb-ns.ru

